

**産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔焼却〕** （ 令和6年 4月度 ）

対象期間： 令和6年 4月 1日 ～ 令和6年 4月 30日  
 施設名： 雑芥焼却炉 (103B - 101) 稼働日数 28 日

1. 焼却した廃棄物の種類及び数量

種 類	数 量 (単位)
産業廃棄物	廃 油 46 (kl/月)
	廃 酸 — (kl/月)
	廃アルカリ — (kl/月)
	廃プラスチック 0 (kg/月)
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油 — (kl/月)
	PH2.0以下の廃酸 — (kl/月)
	PH12.5以上の廃アルカリ — (kl/月)
一般廃棄物	廃液 — (t/月)
	紙くず 420 (kg/月)
	木くず 12,600 (kg/月)
	繊維くず 1,420 (kg/月)
	金属くず 4,344 (kg/月)
	ガラスくず及び陶磁器くず 1,050 (kg/月)
	一般ごみ 28,720 (kg/月)

2. 燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置 (連続測定記録)

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙-1の通り	別紙-1の通り	別紙-1の通り
測定結果が得られた日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日	令和6年 4月 2日
測定結果	928℃	147℃	4ppm

3. ばいじんの除去の実施状況と措置

	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続払い出し	連続払い出し

4. 排ガスの分析結果

	6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
採取位置	別紙-1の通り	別紙-1の通り
採取した年月日	令和6年 3月 21日	令和 年 月 日
測定結果が得られた日	令和6年 4月 1日	令和 年 月 日
ダイオキシン類 (ngTEQ/m <sup>3</sup> N)	—	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物 <0.030 (Nm3/h)	(Nm3/h)
	ばいじん <0.001 (g/Nm3)	(g/Nm3)
	塩化水素 <4 (mg/Nm3)	(mg/Nm3)
	窒素酸化物 120 (v/vppm)	(v/vppm)

5. もえがら分析結果

	1回/年 以上
採取位置	乾留炉
採取した年月日	平成 年 月 日
測定結果が得られた日	平成 年 月 日
熱しゃく減量 (%)	

**産業廃棄物処理施設維持管理記録簿〔焼却〕** （ 令和6年 5月度 ）

対象期間： 令和6年 5月 1日 ～ 令和6年 5月 31日

施設名： 雑芥焼却炉 (103B - 101)

稼働日数 15 日

1. 焼却した廃棄物の種類及び数量

種 類	数 量 (単位)
産業廃棄物	廃 油 24 (kl/月)
	廃 酸 - (kl/月)
	廃アルカリ - (kl/月)
	廃プラスチック 0 (kg/月)
特別管理産業廃棄物	燃えやすい廃油 - (kl/月)
	PH2.0以下の廃酸 - (kl/月)
	PH12.5以上の廃アルカリ - (kl/月)
一般廃棄物	廃液 - (t/月)
	紙くず 225 (kg/月)
	木くず 4,500 (kg/月)
	繊維くず 850 (kg/月)
	金属くず 2,304 (kg/月)
	ガラスくず及び陶磁器くず 530 (kg/月)
	一般ごみ 13,225 (kg/月)

2. 燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置 (連続測定記録)

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	別紙-1の通り	別紙-1の通り	別紙-1の通り
測定結果が得られた日	令和6年 5月 17日	令和6年 5月 17日	令和6年 5月 17日
測定結果	857℃	168℃	33ppm

3. ばいじんの除去の実施状況と措置

	冷 却 設 備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続払い出し	連続払い出し

4. 排ガスの分析結果

	6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
採取位置	別紙-1の通り	別紙-1の通り
採取した年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
測定結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
ダイオキシン類 (ngTEQ/m <sup>3</sup> N)		
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物 (Nm <sup>3</sup> /h)	(Nm <sup>3</sup> /h)
	ばいじん (g/Nm <sup>3</sup> )	(g/Nm <sup>3</sup> )
	塩化水素 (mg/Nm <sup>3</sup> )	(mg/Nm <sup>3</sup> )
	窒素酸化物 (v/vppm)	(v/vppm)

5. もえがら分析結果

	1回/年 以上
採取位置	乾留炉
採取した年月日	令和 年 月 日
測定結果が得られた日	令和 年 月 日
熱しやく減量 (%)	